

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

| 産業廃棄物の種類    | 処分量(t) |
|-------------|--------|
| 汚泥          | 12     |
| 廃油          | 99     |
| 廃酸          | 64     |
| 廃アルカリ       | 12     |
| 廃プラスチック類    | 116    |
| ごみ(木くず、紙くず) | 8      |

2. 燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

| 測定項目 | 燃焼室中のガス温度(℃)        |     |     | 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(℃) |     |     | 排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm) |    |    | ばいじん除去(○:実施日) | 備考(運転状況の補足) |
|------|---------------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|-------------------|----|----|---------------|-------------|
| 測定日  | 最低                  | 最高  | 平均  | 最低                  | 最高  | 平均  | 最低                | 最高 | 平均 |               |             |
| 1日   | 878                 | 965 | 908 | 164                 | 181 | 172 | 5                 | 26 | 9  | -             |             |
| 2日   | 859                 | 940 | 897 | 167                 | 183 | 173 | 5                 | 41 | 13 | ○             |             |
| 3日   | 840                 | 959 | 908 | 165                 | 183 | 172 | 5                 | 20 | 7  | ○             |             |
| 4日   | 881                 | 949 | 922 | 164                 | 190 | 176 | 5                 | 16 | 7  | -             |             |
| 5日   | 876                 | 968 | 921 | 158                 | 191 | 174 | 5                 | 29 | 13 | ○             |             |
| 6日   | 881                 | 948 | 911 | 163                 | 186 | 173 | 6                 | 48 | 17 | ○             |             |
| 7日   | 851                 | 943 | 903 | 164                 | 193 | 174 | 7                 | 34 | 16 | ○             |             |
| 8日   | 889                 | 908 | 899 | 164                 | 169 | 166 | 6                 | 15 | 9  | -             | 施設運転停止      |
| 9日   | -                   | -   | -   | -                   | -   | -   | -                 | -  | -  | -             | 施設定期保全      |
| 10日  | -                   | -   | -   | -                   | -   | -   | -                 | -  | -  | ○             | 施設定期保全      |
| 11日  | 220                 | 945 | 788 | 61                  | 188 | 158 | 0                 | 85 | 25 | ○             | 施設運転開始      |
| 12日  | 866                 | 963 | 906 | 163                 | 182 | 174 | 5                 | 74 | 22 | ○             |             |
| 13日  | 892                 | 938 | 912 | 158                 | 192 | 175 | 4                 | 78 | 14 | ○             |             |
| 14日  | 895                 | 943 | 918 | 163                 | 188 | 174 | 4                 | 25 | 10 | -             |             |
| 15日  | 880                 | 973 | 927 | 162                 | 190 | 175 | 3                 | 26 | 11 | ○             |             |
| 16日  | 884                 | 957 | 927 | 163                 | 191 | 176 | 5                 | 31 | 10 | ○             |             |
| 17日  | 868                 | 967 | 911 | 165                 | 187 | 175 | 5                 | 28 | 9  | ○             |             |
| 18日  | 708                 | 947 | 904 | 97                  | 191 | 170 | 3                 | 31 | 11 | -             | 施設運転一時中断    |
| 19日  | 886                 | 951 | 923 | 158                 | 191 | 175 | 5                 | 27 | 13 | ○             |             |
| 20日  | 873                 | 966 | 920 | 162                 | 190 | 173 | 5                 | 55 | 16 | ○             |             |
| 21日  | 886                 | 976 | 929 | 159                 | 190 | 177 | 5                 | 50 | 19 | ○             |             |
| 22日  | 895                 | 965 | 928 | 159                 | 191 | 173 | 5                 | 34 | 14 | -             |             |
| 23日  | 857                 | 987 | 915 | 164                 | 189 | 174 | 5                 | 35 | 15 | ○             |             |
| 24日  | 865                 | 983 | 918 | 165                 | 191 | 176 | 7                 | 43 | 18 | -             |             |
| 25日  | 866                 | 967 | 904 | 158                 | 185 | 172 | 6                 | 24 | 10 | ○             |             |
| 26日  | 843                 | 942 | 897 | 159                 | 189 | 173 | 6                 | 23 | 48 | ○             |             |
| 27日  | 18                  | 921 | 197 | 104                 | 178 | 145 | 0                 | 10 | 2  | -             | 施設運転停止      |
| 28日  | -                   | -   | -   | -                   | -   | -   | -                 | -  | -  | -             | 施設定期保全      |
| 29日  | -                   | -   | -   | -                   | -   | -   | -                 | -  | -  | -             | 施設定期保全      |
| 30日  | -                   | -   | -   | -                   | -   | -   | -                 | -  | -  | -             | 施設運転停止      |
| 31日  | -                   | -   | -   | -                   | -   | -   | -                 | -  | -  | -             | 施設運転停止      |
| 測定位置 | 焼却炉中3F炉中温度計(97T207) |     |     | 集塵機入口排ガスライン(97T305) |     |     | 焼却炉2F煙道(97A503)   |    |    |               |             |

燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度は連続測定をしています。  
連続測定データは各工場で閲覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度

|         | ガスの採取位置 | 採取日          | 測定結果(結果の得られた日:令和2年9月30日)          | 測定の結果 |
|---------|---------|--------------|-----------------------------------|-------|
| ダイオキシン類 | 焼却炉2F煙道 | 令和2年<br>9月4日 | 0.0000013 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N | 適合    |

|       | ガスの採取位置 | 採取日          | 測定結果(結果の得られた日:令和2年9月24日) |                            | 測定の結果 |
|-------|---------|--------------|--------------------------|----------------------------|-------|
| ばい煙濃度 | 焼却炉2F煙道 | 令和2年<br>9月4日 | 硫黄酸化物                    | 6ppm未満                     | 適合    |
|       |         |              | 窒素酸化物                    | 38ppm                      |       |
|       |         |              | ばいじん                     | 0.0007g/m <sup>3</sup> N未満 |       |
|       |         |              | 塩化水素                     | 11mg/m <sup>3</sup> N未満    |       |

4. 備考

|  |
|--|
|  |
|--|

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

| 産業廃棄物の種類    | 処分量 (t) |
|-------------|---------|
| 汚泥          | 10      |
| 廃油          | 96      |
| 廃酸          | 54      |
| 廃アルカリ       | 22      |
| 廃プラスチック類    | 127     |
| ごみ(木くず、紙くず) | 11      |

2. 燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

| 測定項目 | 燃焼室中のガス温度 (°C)       |     |     | 集じん器に流入する燃焼ガスの温度 (°C) |     |     | 排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm) |    |    | ばいじん除去 (○:実施日) | 備考 (運転状況の補足) |
|------|----------------------|-----|-----|-----------------------|-----|-----|--------------------|----|----|----------------|--------------|
| 測定日  | 最低                   | 最高  | 平均  | 最低                    | 最高  | 平均  | 最低                 | 最高 | 平均 |                |              |
| 1日   | -                    | -   | -   | -                     | -   | -   | -                  | -  | -  | -              | 施設運転停止       |
| 2日   | 402                  | 988 | 811 | 53                    | 187 | 154 | 0                  | 81 | 25 | -              | 施設運転開始       |
| 3日   | 868                  | 932 | 905 | 166                   | 188 | 176 | 6                  | 47 | 15 | ○              |              |
| 4日   | 866                  | 984 | 922 | 161                   | 189 | 174 | 6                  | 46 | 14 | ○              |              |
| 5日   | 539                  | 942 | 661 | 62                    | 178 | 95  | 0                  | 8  | 1  | -              | 施設運転一時中断     |
| 6日   | 885                  | 953 | 921 | 172                   | 184 | 163 | 0                  | 43 | 13 | -              | 施設運転開始       |
| 7日   | 886                  | 969 | 919 | 161                   | 186 | 173 | 7                  | 41 | 18 | ○              |              |
| 8日   | 885                  | 978 | 931 | 165                   | 185 | 174 | 7                  | 18 | 11 | ○              |              |
| 9日   | 23                   | 975 | 241 | 81                    | 177 | 139 | 0                  | 18 | 3  | -              | 施設運転停止       |
| 10日  | -                    | -   | -   | -                     | -   | -   | -                  | -  | -  | -              | 施設定期保全       |
| 11日  | -                    | -   | -   | -                     | -   | -   | -                  | -  | -  | ○              | 施設定期保全       |
| 12日  | 214                  | 973 | 768 | 61                    | 187 | 155 | 0                  | 66 | 14 | ○              | 施設運転開始       |
| 13日  | 870                  | 983 | 931 | 162                   | 193 | 179 | 6                  | 25 | 9  | ○              |              |
| 14日  | 887                  | 950 | 914 | 167                   | 189 | 176 | 6                  | 23 | 9  | -              |              |
| 15日  | 865                  | 926 | 900 | 163                   | 189 | 176 | 7                  | 34 | 12 | ○              |              |
| 16日  | 856                  | 932 | 896 | 163                   | 188 | 175 | 7                  | 37 | 12 | ○              |              |
| 17日  | 870                  | 935 | 901 | 164                   | 187 | 175 | 7                  | 34 | 9  | -              |              |
| 18日  | 850                  | 967 | 913 | 164                   | 189 | 178 | 6                  | 41 | 14 | ○              |              |
| 19日  | 886                  | 951 | 910 | 157                   | 190 | 174 | 8                  | 24 | 14 | ○              |              |
| 20日  | 870                  | 965 | 905 | 163                   | 188 | 174 | 9                  | 37 | 14 | -              |              |
| 21日  | 877                  | 979 | 914 | 162                   | 185 | 171 | 7                  | 38 | 15 | ○              |              |
| 22日  | 882                  | 959 | 914 | 158                   | 193 | 177 | 7                  | 62 | 18 | ○              |              |
| 23日  | 865                  | 933 | 903 | 163                   | 181 | 173 | 6                  | 32 | 12 | ○              |              |
| 24日  | 871                  | 957 | 914 | 167                   | 186 | 175 | 6                  | 18 | 8  | -              |              |
| 25日  | 699                  | 959 | 901 | 132                   | 181 | 171 | 0                  | 14 | 6  | ○              | 施設運転一時中断     |
| 26日  | 882                  | 979 | 921 | 164                   | 181 | 172 | 5                  | 63 | 14 | ○              |              |
| 27日  | 863                  | 976 | 915 | 163                   | 186 | 173 | 5                  | 32 | 13 | ○              |              |
| 28日  | 870                  | 971 | 917 | 165                   | 186 | 174 | 5                  | 35 | 11 | -              |              |
| 29日  | 891                  | 960 | 926 | 162                   | 181 | 173 | 4                  | 29 | 10 | ○              |              |
| 30日  | 861                  | 932 | 898 | 164                   | 186 | 172 | 4                  | 68 | 11 | ○              |              |
| 測定位置 | 焼却炉中3F炉中温度計 (97T207) |     |     | 集塵機入口排ガスライン (97T305)  |     |     | 焼却炉2F煙道 (97A503)   |    |    |                |              |

燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度は連続測定をしています。  
連続測定データは各工場で閲覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度

|         | ガスの採取位置 | 採取日          | 測定結果(結果の得られた日:令和2年9月30日)          | 測定の結果 |
|---------|---------|--------------|-----------------------------------|-------|
| ダイオキシン類 | 焼却炉2F煙道 | 令和2年<br>9月4日 | 0.0000013 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N | 適合    |

|       | ガスの採取位置 | 採取日           | 測定結果(結果の得られた日: 令和 2年 9月 24日) |                            | 測定の結果 |
|-------|---------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------|
| ばい煙濃度 | 焼却炉2F煙道 | 令和2年<br>9月 4日 | 硫黄酸化物                        | 6ppm未満                     | 適合    |
|       |         |               | 窒素酸化物                        | 38ppm                      |       |
|       |         |               | ばいじん                         | 0.0007g/m <sup>3</sup> N未満 |       |
|       |         |               | 塩化水素                         | 11mg/m <sup>3</sup> N未満    |       |

4. 備考

|  |
|--|
|  |
|--|

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

| 産業廃棄物の種類    | 処分量(t) |
|-------------|--------|
| 汚泥          | 20     |
| 廃油          | 94     |
| 廃酸          | 59     |
| 廃アルカリ       | 25     |
| 廃プラスチック類    | 103    |
| ごみ(木くず、紙くず) | 16     |

2. 燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

| 測定項目 | 燃焼室中のガス温度(°C)       |     |     | 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(°C) |     |     | 排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm) |    |    | ばいじん除去(○:実施日) | 備考(運転状況の補足) |
|------|---------------------|-----|-----|----------------------|-----|-----|-------------------|----|----|---------------|-------------|
| 測定日  | 最低                  | 最高  | 平均  | 最低                   | 最高  | 平均  | 最低                | 最高 | 平均 |               |             |
| 1日   | -                   | -   | -   | -                    | -   | -   | -                 | -  | -  | -             | 施設定期保全      |
| 2日   | -                   | -   | -   | -                    | -   | -   | -                 | -  | -  | -             | 施設定期保全      |
| 3日   | -                   | -   | -   | -                    | -   | -   | -                 | -  | -  | -             | 施設定期保全      |
| 4日   | -                   | -   | -   | -                    | -   | -   | -                 | -  | -  | -             | 施設定期保全      |
| 5日   | -                   | -   | -   | -                    | -   | -   | -                 | -  | -  | -             | 施設定期保全      |
| 6日   | -                   | -   | -   | -                    | -   | -   | -                 | -  | -  | -             | 施設定期保全      |
| 7日   | -                   | -   | -   | -                    | -   | -   | -                 | -  | -  | ○             | 施設定期保全      |
| 8日   | 455                 | 964 | 839 | 162                  | 192 | 176 | 0                 | 60 | 12 | -             | 施設運転開始      |
| 9日   | 875                 | 980 | 919 | 162                  | 187 | 175 | 7                 | 24 | 11 | ○             |             |
| 10日  | 877                 | 947 | 917 | 160                  | 186 | 173 | 7                 | 30 | 12 | ○             |             |
| 11日  | 899                 | 955 | 928 | 162                  | 189 | 176 | 9                 | 30 | 14 | ○             |             |
| 12日  | 872                 | 955 | 924 | 164                  | 186 | 175 | 9                 | 34 | 12 | ○             |             |
| 13日  | 870                 | 971 | 922 | 160                  | 186 | 173 | 7                 | 35 | 15 | ○             |             |
| 14日  | 605                 | 945 | 865 | 103                  | 186 | 164 | 0                 | 38 | 10 | -             | 施設運転一時停止    |
| 15日  | 852                 | 929 | 897 | 162                  | 179 | 170 | 5                 | 35 | 13 | ○             |             |
| 16日  | 871                 | 942 | 905 | 163                  | 188 | 173 | 5                 | 43 | 11 | ○             |             |
| 17日  | 870                 | 940 | 913 | 165                  | 186 | 173 | 5                 | 48 | 13 | ○             |             |
| 18日  | 889                 | 950 | 913 | 164                  | 187 | 174 | 5                 | 38 | 12 | -             |             |
| 19日  | 849                 | 943 | 898 | 165                  | 185 | 175 | 6                 | 33 | 15 | ○             |             |
| 20日  | 850                 | 981 | 909 | 158                  | 181 | 171 | 5                 | 24 | 10 | ○             |             |
| 21日  | 875                 | 959 | 913 | 161                  | 184 | 173 | 6                 | 32 | 12 | ○             |             |
| 22日  | 824                 | 903 | 877 | 166                  | 187 | 174 | 7                 | 52 | 16 | -             |             |
| 23日  | 559                 | 953 | 831 | 102                  | 179 | 159 | 0                 | 26 | 9  | ○             | 施設運転一時停止    |
| 24日  | 883                 | 939 | 908 | 163                  | 188 | 175 | 7                 | 23 | 10 | ○             |             |
| 25日  | 861                 | 930 | 904 | 163                  | 183 | 174 | 7                 | 35 | 12 | -             |             |
| 26日  | 862                 | 932 | 897 | 162                  | 179 | 172 | 7                 | 43 | 17 | ○             |             |
| 27日  | 844                 | 935 | 897 | 165                  | 187 | 175 | 6                 | 26 | 12 | ○             |             |
| 28日  | 849                 | 956 | 908 | 164                  | 186 | 175 | 6                 | 24 | 10 | ○             |             |
| 29日  | 840                 | 941 | 903 | 164                  | 190 | 174 | 7                 | 50 | 18 | -             |             |
| 30日  | 855                 | 945 | 895 | 164                  | 179 | 171 | 7                 | 48 | 17 | ○             |             |
| 31日  | 626                 | 959 | 829 | 72                   | 189 | 144 | 0                 | 82 | 16 | ○             | 施設運転一時停止    |
| 測定位置 | 焼却炉中3F炉中温度計(97T207) |     |     | 集塵機入口排ガスライン(97T305)  |     |     | 焼却炉2F煙道(97A503)   |    |    |               |             |

燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度は連続測定をしています。  
連続測定データは各工場で閲覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度

|         | ガスの採取位置 | 採取日          | 測定結果(結果の得られた日:令和2年9月30日)          | 測定の結果 |
|---------|---------|--------------|-----------------------------------|-------|
| ダイオキシン類 | 焼却炉2F煙道 | 令和2年<br>9月4日 | 0.0000013 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N | 適合    |

|       | ガスの採取位置 | 採取日          | 測定結果(結果の得られた日:令和2年9月24日) |                            | 測定の結果 |
|-------|---------|--------------|--------------------------|----------------------------|-------|
| ばい煙濃度 | 焼却炉2F煙道 | 令和2年<br>9月4日 | 硫黄酸化物                    | 6ppm未満                     | 適合    |
|       |         |              | 窒素酸化物                    | 38ppm                      |       |
|       |         |              | ばいじん                     | 0.0007g/m <sup>3</sup> N未満 |       |
|       |         |              | 塩化水素                     | 11mg/m <sup>3</sup> N未満    |       |

4. 備考

|  |
|--|
|  |
|--|

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

| 産業廃棄物の種類    | 処分量(t) |
|-------------|--------|
| 汚泥          | 2      |
| 廃油          | 63     |
| 廃酸          | 30     |
| 廃アルカリ       | 11     |
| 廃プラスチック類    | 63     |
| ごみ(木くず、紙くず) | 20     |

2. 燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

| 測定項目 | 燃焼室中のガス温度 (°C)       |     |     | 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(°C) |     |     | 排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm) |    |    | ばいじん除去 (○:実施日) | 備考(運転状況の補足) |
|------|----------------------|-----|-----|----------------------|-----|-----|-------------------|----|----|----------------|-------------|
| 測定日  | 最低                   | 最高  | 平均  | 最低                   | 最高  | 平均  | 最低                | 最高 | 平均 |                |             |
| 1日   | 854                  | 949 | 909 | 165                  | 183 | 173 | 8                 | 53 | 16 | ○              |             |
| 2日   | 862                  | 966 | 915 | 164                  | 186 | 173 | 11                | 32 | 15 | -              |             |
| 3日   | 884                  | 970 | 920 | 165                  | 188 | 175 | 12                | 38 | 17 | ○              |             |
| 4日   | 885                  | 955 | 928 | 163                  | 190 | 176 | 9                 | 25 | 13 | ○              |             |
| 5日   | 884                  | 952 | 920 | 161                  | 186 | 175 | 10                | 79 | 22 | -              |             |
| 6日   | 879                  | 943 | 913 | 166                  | 182 | 175 | 10                | 26 | 16 | ○              |             |
| 7日   | 878                  | 990 | 919 | 163                  | 185 | 174 | 11                | 51 | 23 | ○              |             |
| 8日   | 877                  | 956 | 922 | 164                  | 187 | 177 | 10                | 53 | 18 | ○              |             |
| 9日   | 881                  | 941 | 910 | 162                  | 182 | 174 | 8                 | 51 | 15 | -              |             |
| 10日  | 889                  | 925 | 908 | 166                  | 190 | 176 | 8                 | 16 | 10 | ○              |             |
| 11日  | 905                  | 954 | 922 | 162                  | 192 | 176 | 8                 | 17 | 11 | ○              |             |
| 12日  | 881                  | 962 | 924 | 158                  | 185 | 173 | 8                 | 19 | 11 | ○              |             |
| 13日  | 896                  | 964 | 928 | 165                  | 191 | 179 | 7                 | 15 | 9  | ○              |             |
| 14日  | 886                  | 949 | 919 | 165                  | 187 | 174 | 6                 | 17 | 8  | ○              |             |
| 15日  | 843                  | 942 | 891 | 164                  | 187 | 173 | 7                 | 10 | 9  | ○              |             |
| 16日  | 32                   | 926 | 264 | 100                  | 184 | 143 | 0                 | 28 | 2  | -              | 施設運転停止      |
| 17日  | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   | -                 | -  | -  | -              | 施設定期保全      |
| 18日  | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   | -                 | -  | -  | -              | 施設定期保全      |
| 19日  | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   | -                 | -  | -  | ○              | 施設定期保全      |
| 20日  | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   | -                 | -  | -  | -              | 施設定期保全      |
| 21日  | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   | -                 | -  | -  | -              | 施設定期保全      |
| 22日  | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   | -                 | -  | -  | -              | 施設定期保全      |
| 23日  | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   | -                 | -  | -  | -              | 施設定期保全      |
| 24日  | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   | -                 | -  | -  | -              | 施設定期保全      |
| 25日  | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   | -                 | -  | -  | -              | 施設定期保全      |
| 26日  | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   | -                 | -  | -  | -              | 施設定期保全      |
| 27日  | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   | -                 | -  | -  | -              | 施設定期保全      |
| 28日  | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   | -                 | -  | -  | -              | 施設定期保全      |
| 29日  | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   | -                 | -  | -  | -              | 施設定期保全      |
| 30日  | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   | -                 | -  | -  | -              | 施設定期保全      |
| 測定位置 | 焼却炉中3F炉中温度計 (97T207) |     |     | 集塵機入口排ガスライン (97T305) |     |     | 焼却炉2F煙道 (97A503)  |    |    |                |             |

燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度は連続測定をしています。  
連続測定データは各工場で閲覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度

|         | ガスの採取位置 | 採取日          | 測定結果(結果の得られた日:令和2年9月30日)          | 測定の結果 |
|---------|---------|--------------|-----------------------------------|-------|
| ダイオキシン類 | 焼却炉2F煙道 | 令和2年<br>9月4日 | 0.0000013 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N | 適合    |

|       | ガスの採取位置 | 採取日          | 測定結果(結果の得られた日:令和2年9月24日) | 測定の結果                      |
|-------|---------|--------------|--------------------------|----------------------------|
| ばい煙濃度 | 焼却炉2F煙道 | 令和2年<br>9月4日 | 硫黄酸化物                    | 6ppm未満                     |
|       |         |              | 窒素酸化物                    | 38ppm                      |
|       |         |              | ばいじん                     | 0.0007g/m <sup>3</sup> N未満 |
|       |         |              | 塩化水素                     | 11mg/m <sup>3</sup> N未満    |

4. 備考

|  |
|--|
|  |
|--|

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

| 産業廃棄物の種類    | 処分量(t) |
|-------------|--------|
| 汚泥          | 4      |
| 廃油          | 93     |
| 廃酸          | 43     |
| 廃アルカリ       | 22     |
| 廃プラスチック類    | 71     |
| ごみ(木くず、紙くず) | 16     |

2. 燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

| 測定項目 | 燃焼室中のガス温度(℃)        |     |     | 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(℃) |     |     | 排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm) |    |    | ばいじん除去(○:実施日) | 備考(運転状況の補足) |
|------|---------------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|-------------------|----|----|---------------|-------------|
|      | 最低                  | 最高  | 平均  | 最低                  | 最高  | 平均  | 最低                | 最高 | 平均 |               |             |
| 測定日  |                     |     |     |                     |     |     |                   |    |    |               |             |
| 1日   | 853                 | 945 | 901 | 160                 | 185 | 174 | 9                 | 26 | 13 | ○             |             |
| 2日   | 864                 | 948 | 910 | 163                 | 186 | 175 | 11                | 33 | 16 | ○             |             |
| 3日   | 894                 | 990 | 943 | 158                 | 188 | 178 | 10                | 35 | 21 | ○             |             |
| 4日   | 35                  | 927 | 156 | 97                  | 190 | 136 | 0                 | 50 | 2  | -             | 施設運転停止      |
| 5日   | -                   | -   | -   | -                   | -   | -   | -                 | -  | -  | -             | 施設定期保全      |
| 6日   | -                   | -   | -   | -                   | -   | -   | -                 | -  | -  | -             | 施設定期保全      |
| 7日   | -                   | -   | -   | -                   | -   | -   | -                 | -  | -  | ○             | 施設定期保全      |
| 8日   | -                   | -   | -   | -                   | -   | -   | -                 | -  | -  | -             | 施設定期保全      |
| 9日   | -                   | -   | -   | -                   | -   | -   | -                 | -  | -  | -             | 施設定期保全      |
| 10日  | -                   | -   | -   | -                   | -   | -   | -                 | -  | -  | -             | 施設定期保全      |
| 11日  | -                   | -   | -   | -                   | -   | -   | -                 | -  | -  | -             | 施設定期保全      |
| 12日  | -                   | -   | -   | -                   | -   | -   | -                 | -  | -  | -             | 施設定期保全      |
| 13日  | -                   | -   | -   | -                   | -   | -   | -                 | -  | -  | -             | 施設定期保全      |
| 14日  | -                   | -   | -   | -                   | -   | -   | -                 | -  | -  | -             | 施設定期保全      |
| 15日  | -                   | -   | -   | -                   | -   | -   | -                 | -  | -  | -             | 施設定期保全      |
| 16日  | -                   | -   | -   | -                   | -   | -   | -                 | -  | -  | -             | 施設定期保全      |
| 17日  | 32                  | 971 | 655 | 30                  | 186 | 140 | 0                 | 38 | 9  | -             | 施設運転開始      |
| 18日  | 899                 | 987 | 928 | 163                 | 186 | 177 | 10                | 33 | 16 | ○             |             |
| 19日  | 873                 | 958 | 911 | 161                 | 187 | 176 | 9                 | 45 | 18 | ○             |             |
| 20日  | 871                 | 953 | 913 | 164                 | 184 | 173 | 9                 | 42 | 18 | -             |             |
| 21日  | 866                 | 967 | 907 | 165                 | 185 | 177 | 10                | 59 | 22 | ○             |             |
| 22日  | 872                 | 971 | 922 | 159                 | 189 | 176 | 10                | 26 | 17 | -             |             |
| 23日  | 860                 | 948 | 917 | 163                 | 191 | 175 | 9                 | 53 | 21 | ○             |             |
| 24日  | 879                 | 988 | 923 | 163                 | 186 | 176 | 10                | 53 | 23 | -             |             |
| 25日  | 884                 | 964 | 919 | 166                 | 187 | 177 | 2                 | 56 | 20 | ○             |             |
| 26日  | 873                 | 960 | 915 | 167                 | 187 | 174 | 11                | 72 | 32 | ○             |             |
| 27日  | 871                 | 933 | 900 | 165                 | 181 | 173 | 10                | 60 | 24 | -             |             |
| 28日  | 857                 | 925 | 905 | 165                 | 187 | 174 | 11                | 48 | 19 | ○             |             |
| 29日  | 877                 | 946 | 907 | 157                 | 188 | 173 | 11                | 34 | 18 | ○             |             |
| 30日  | 880                 | 956 | 908 | 158                 | 194 | 174 | 9                 | 72 | 22 | -             |             |
| 31日  | 882                 | 943 | 905 | 161                 | 182 | 170 | 8                 | 42 | 14 | ○             |             |
| 測定位置 | 焼却炉中3F炉中温度計(97T207) |     |     | 集塵機入口排ガスライン(97T305) |     |     | 焼却炉2F煙道(97A503)   |    |    |               |             |

燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度は連続測定をしています。連続測定データは各工場でご覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度

|         | ガスの採取位置 | 採取日         | 測定結果(結果の得られた日:令和元年 10月 15日)     |  | 測定の結果 |
|---------|---------|-------------|---------------------------------|--|-------|
| ダイオキシン類 | 焼却炉2F煙道 | 令和元年 9月 12日 | 0.00062 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N |  | 適合    |

|       | ガスの採取位置 | 採取日         | 測定結果(結果の得られた日:令和2年 6月 1日) |                           | 測定の結果 |
|-------|---------|-------------|---------------------------|---------------------------|-------|
| ばい煙濃度 | 焼却炉2F煙道 | 令和2年 5月 22日 | 硫黄酸化物                     | 18 ppm                    |       |
|       |         |             | 窒素酸化物                     | 34 ppm                    |       |
|       |         |             | ばいじん                      | 0.0008 g/m <sup>3</sup> N |       |
|       |         |             | 塩化水素                      | 9mg/m <sup>3</sup> N未満    |       |

4. 備考

|  |
|--|
|  |
|--|

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

| 産業廃棄物の種類    | 処分量(t) |
|-------------|--------|
| 汚泥          | 24     |
| 廃油          | 133    |
| 廃酸          | 57     |
| 廃アルカリ       | 14     |
| 廃プラスチック類    | 125    |
| ごみ(木くず、紙くず) | 11     |

2. 燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

| 測定項目 | 燃焼室中のガス温度(℃)        |     |     | 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(℃) |     |     | 排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm) |    |    | ばいじん除去(○:実施日) | 備考(運転状況の補足) |
|------|---------------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|-------------------|----|----|---------------|-------------|
| 測定日  | 最低                  | 最高  | 平均  | 最低                  | 最高  | 平均  | 最低                | 最高 | 平均 |               |             |
| 1日   | 673                 | 972 | 929 | 131                 | 189 | 173 | 0                 | 36 | 14 | ○             | 施設運転一時停止    |
| 2日   | 901                 | 972 | 933 | 157                 | 188 | 176 | 9                 | 45 | 17 | -             |             |
| 3日   | 892                 | 959 | 925 | 163                 | 191 | 175 | 8                 | 38 | 17 | ○             |             |
| 4日   | 896                 | 939 | 915 | 160                 | 189 | 174 | 9                 | 41 | 20 | -             |             |
| 5日   | 875                 | 957 | 912 | 157                 | 193 | 172 | 9                 | 65 | 25 | ○             |             |
| 6日   | 31                  | 903 | 209 | 99                  | 191 | 150 | 0                 | 39 | 3  | -             | 施設運転停止      |
| 7日   | -                   | -   | -   | -                   | -   | -   | -                 | -  | -  | -             | 施設定期保全      |
| 8日   | -                   | -   | -   | -                   | -   | -   | -                 | -  | -  | -             | 施設定期保全      |
| 9日   | -                   | -   | -   | -                   | -   | -   | -                 | -  | -  | ○             | 施設定期保全      |
| 10日  | 202                 | 971 | 820 | 67                  | 184 | 162 | 0                 | 36 | 12 | ○             | 施設運転開始      |
| 11日  | 895                 | 957 | 919 | 165                 | 195 | 178 | 8                 | 51 | 17 | -             |             |
| 12日  | 872                 | 956 | 913 | 160                 | 189 | 173 | 8                 | 43 | 19 | ○             |             |
| 13日  | 843                 | 958 | 912 | 159                 | 183 | 173 | 0                 | 76 | 19 | -             |             |
| 14日  | 877                 | 970 | 926 | 165                 | 188 | 174 | 8                 | 35 | 14 | ○             |             |
| 15日  | 903                 | 959 | 931 | 161                 | 190 | 178 | 8                 | 70 | 19 | -             |             |
| 16日  | 860                 | 948 | 907 | 164                 | 187 | 173 | 7                 | 65 | 23 | ○             |             |
| 17日  | 884                 | 937 | 909 | 162                 | 183 | 173 | 10                | 53 | 18 | -             |             |
| 18日  | 886                 | 965 | 923 | 161                 | 188 | 175 | 10                | 70 | 27 | ○             |             |
| 19日  | 848                 | 957 | 910 | 162                 | 186 | 174 | 9                 | 36 | 17 | ○             |             |
| 20日  | 838                 | 979 | 918 | 162                 | 188 | 172 | 11                | 70 | 30 | -             |             |
| 21日  | 869                 | 957 | 909 | 163                 | 183 | 172 | 10                | 39 | 17 | ○             |             |
| 22日  | 880                 | 984 | 914 | 164                 | 191 | 172 | 9                 | 46 | 20 | -             |             |
| 23日  | 868                 | 987 | 921 | 161                 | 184 | 174 | 9                 | 48 | 15 | ○             |             |
| 24日  | 887                 | 988 | 928 | 161                 | 183 | 172 | 8                 | 46 | 18 | -             |             |
| 25日  | 887                 | 977 | 925 | 163                 | 190 | 174 | 9                 | 37 | 14 | ○             |             |
| 26日  | 872                 | 952 | 917 | 165                 | 184 | 174 | 10                | 56 | 22 | -             |             |
| 27日  | 880                 | 982 | 941 | 159                 | 188 | 174 | 8                 | 63 | 26 | ○             |             |
| 28日  | 899                 | 990 | 939 | 162                 | 189 | 176 | 8                 | 55 | 20 | ○             |             |
| 29日  | 895                 | 948 | 914 | 164                 | 188 | 174 | 9                 | 40 | 18 | -             |             |
| 30日  | 902                 | 958 | 926 | 162                 | 192 | 175 | 8                 | 28 | 15 | ○             |             |
| 31日  | 871                 | 943 | 907 | 159                 | 195 | 175 | 9                 | 83 | 23 | -             |             |
| 測定位置 | 焼却炉中3F炉中温度計(97T207) |     |     | 集塵機入口排ガスライン(97T305) |     |     | 焼却炉2F煙道(97A503)   |    |    |               |             |

燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度は連続測定をしています。  
連続測定データは各工場で閲覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度

|         | ガスの採取位置 | 採取日            | 測定結果(結果の得られた日:令和元年 10月 15日)     | 測定の結果 |
|---------|---------|----------------|---------------------------------|-------|
| ダイオキシン類 | 焼却炉2F煙道 | 令和元年<br>9月 12日 | 0.00062 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N | 適合    |

|       | ガスの採取位置 | 採取日            | 測定結果(結果の得られた日:令和2年 6月 1日) |                           | 測定の結果 |
|-------|---------|----------------|---------------------------|---------------------------|-------|
| ばい煙濃度 | 焼却炉2F煙道 | 令和2年<br>5月 22日 | 硫黄酸化物                     | 18 ppm                    | 適合    |
|       |         |                | 窒素酸化物                     | 34 ppm                    |       |
|       |         |                | ばいじん                      | 0.0008 g/m <sup>3</sup> N |       |
|       |         |                | 塩化水素                      | 9mg/m <sup>3</sup> N未満    |       |

4. 備考

|  |
|--|
|  |
|--|

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

| 産業廃棄物の種類    | 処分量(t) |
|-------------|--------|
| 汚泥          | 12     |
| 廃油          | 126    |
| 廃酸          | 70     |
| 廃アルカリ       | 20     |
| 廃プラスチック類    | 140    |
| ごみ(木くず、紙くず) | 4      |

2. 燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

| 測定項目 | 燃焼室中のガス温度 (°C)       |     |     | 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(°C) |     |     | 排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm) |    |    | ばいじん除去 (○:実施日) | 備考(運転状況の補足) |
|------|----------------------|-----|-----|----------------------|-----|-----|-------------------|----|----|----------------|-------------|
| 測定日  | 最低                   | 最高  | 平均  | 最低                   | 最高  | 平均  | 最低                | 最高 | 平均 |                |             |
| 1日   | 40                   | 965 | 236 | 137                  | 186 | 159 | 0                 | 9  | 2  | -              | 施設運転停止      |
| 2日   | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   | -                 | -  | -  | -              | 施設定期保全      |
| 3日   | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   | -                 | -  | -  | -              | 施設定期保全      |
| 4日   | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   | -                 | -  | -  | ○              | 施設定期保全      |
| 5日   | 214                  | 988 | 802 | 108                  | 183 | 164 | 0                 | 35 | 11 | ○              | 施設運転開始      |
| 6日   | 888                  | 974 | 920 | 163                  | 184 | 173 | 6                 | 36 | 10 | -              |             |
| 7日   | 884                  | 953 | 930 | 157                  | 188 | 174 | 5                 | 22 | 9  | ○              |             |
| 8日   | 885                  | 970 | 935 | 163                  | 188 | 175 | 6                 | 25 | 9  | ○              |             |
| 9日   | 893                  | 960 | 926 | 157                  | 185 | 173 | 7                 | 25 | 12 | -              |             |
| 10日  | 873                  | 968 | 922 | 162                  | 191 | 177 | 9                 | 40 | 18 | ○              |             |
| 11日  | 892                  | 985 | 925 | 164                  | 189 | 175 | 8                 | 38 | 15 | ○              |             |
| 12日  | 892                  | 950 | 920 | 167                  | 184 | 174 | 7                 | 21 | 10 | -              |             |
| 13日  | 895                  | 986 | 933 | 168                  | 192 | 176 | 7                 | 21 | 11 | ○              |             |
| 14日  | 892                  | 970 | 926 | 162                  | 183 | 173 | 9                 | 30 | 13 | -              |             |
| 15日  | 884                  | 988 | 931 | 166                  | 190 | 178 | 10                | 38 | 16 | ○              |             |
| 16日  | 895                  | 990 | 931 | 158                  | 197 | 176 | 8                 | 23 | 13 | -              |             |
| 17日  | 877                  | 936 | 902 | 165                  | 189 | 177 | 8                 | 27 | 12 | ○              |             |
| 18日  | 885                  | 951 | 915 | 160                  | 187 | 176 | 8                 | 33 | 13 | ○              |             |
| 19日  | 877                  | 955 | 919 | 163                  | 186 | 176 | 8                 | 33 | 15 | -              |             |
| 20日  | 890                  | 952 | 924 | 160                  | 196 | 175 | 7                 | 28 | 12 | ○              |             |
| 21日  | 896                  | 972 | 941 | 158                  | 188 | 179 | 7                 | 37 | 13 | ○              |             |
| 22日  | 899                  | 995 | 940 | 162                  | 191 | 176 | 8                 | 23 | 11 | -              |             |
| 23日  | 889                  | 952 | 920 | 161                  | 188 | 178 | 8                 | 38 | 17 | ○              |             |
| 24日  | 910                  | 958 | 937 | 162                  | 191 | 177 | 9                 | 48 | 16 | -              |             |
| 25日  | 877                  | 978 | 925 | 161                  | 190 | 176 | 9                 | 37 | 12 | ○              |             |
| 26日  | 715                  | 963 | 914 | 134                  | 189 | 174 | 0                 | 23 | 14 | ○              | 施設運転一時停止    |
| 27日  | 885                  | 969 | 929 | 166                  | 192 | 176 | 9                 | 50 | 20 | -              |             |
| 28日  | 877                  | 940 | 909 | 165                  | 186 | 173 | 8                 | 13 | 10 | ○              |             |
| 29日  | 287                  | 906 | 551 | 85                   | 175 | 134 | 0                 | 12 | 1  | -              | 施設運転停止      |
| 30日  | 86                   | 977 | 592 | 81                   | 186 | 153 | 0                 | 21 | 6  | ○              | 施設運転開始      |
| 測定位置 | 焼却炉中3F炉中温度計 (97T207) |     |     | 集塵機入口排ガスライン (97T305) |     |     | 焼却炉2F煙道 (97A503)  |    |    |                |             |

燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度は連続測定をしています。  
連続測定データは各工場で閲覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度

|         | ガスの採取位置 | 採取日            | 測定結果(結果の得られた日:令和元年 10月 15日)     | 測定の結果 |
|---------|---------|----------------|---------------------------------|-------|
| ダイオキシン類 | 焼却炉2F煙道 | 令和元年<br>9月 12日 | 0.00062 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N | 適合    |

|       | ガスの採取位置 | 採取日            | 測定結果(結果の得られた日:令和2年 6月 1日) |                           | 測定の結果 |
|-------|---------|----------------|---------------------------|---------------------------|-------|
| ばい煙濃度 | 焼却炉2F煙道 | 令和2年<br>5月 22日 | 硫黄酸化物                     | 18 ppm                    | 適合    |
|       |         |                | 窒素酸化物                     | 34 ppm                    |       |
|       |         |                | ばいじん                      | 0.0008 g/m <sup>3</sup> N |       |
|       |         |                | 塩化水素                      | 9mg/m <sup>3</sup> N未満    |       |

4. 備考

|  |
|--|
|  |
|--|

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

| 産業廃棄物の種類    | 処分量(t) |
|-------------|--------|
| 汚泥          | 7      |
| 廃油          | 95     |
| 廃酸          | 110    |
| 廃アルカリ       | 31     |
| 廃プラスチック類    | 161    |
| ごみ(木くず、紙くず) | 9      |

2. 燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

| 測定項目 | 燃焼室中の<br>ガス温度 (°C)      |       |     | 集じん器に流入する<br>燃焼ガスの温度(°C) |     |     | 排ガス中の一酸化<br>炭素濃度(ppm) |    |    | ばいじん除去<br>(○:実施日) | 備考(運転状況の補足) |
|------|-------------------------|-------|-----|--------------------------|-----|-----|-----------------------|----|----|-------------------|-------------|
| 測定日  | 最低                      | 最高    | 平均  | 最低                       | 最高  | 平均  | 最低                    | 最高 | 平均 |                   |             |
| 1日   | -                       | -     | -   | -                        | -   | -   | -                     | -  | -  | -                 | 施設定期保全      |
| 2日   | -                       | -     | -   | -                        | -   | -   | -                     | -  | -  | -                 | 施設定期保全      |
| 3日   | -                       | -     | -   | -                        | -   | -   | -                     | -  | -  | -                 | 施設定期保全      |
| 4日   | -                       | -     | -   | -                        | -   | -   | -                     | -  | -  | -                 | 施設定期保全      |
| 5日   | -                       | -     | -   | -                        | -   | -   | -                     | -  | -  | -                 | 施設定期保全      |
| 6日   | -                       | -     | -   | -                        | -   | -   | -                     | -  | -  | -                 | 施設定期保全      |
| 7日   | -                       | -     | -   | -                        | -   | -   | -                     | -  | -  | -                 | 施設定期保全      |
| 8日   | 203                     | 981   | 738 | 47                       | 190 | 158 | 0                     | 42 | 10 | ○                 | 施設運転開始      |
| 9日   | 896                     | 979   | 935 | 167                      | 191 | 179 | 7                     | 29 | 12 | -                 |             |
| 10日  | 885                     | 978   | 927 | 165                      | 187 | 177 | 7                     | 28 | 10 | ○                 |             |
| 11日  | 861                     | 992   | 928 | 167                      | 188 | 177 | 7                     | 20 | 10 | -                 |             |
| 12日  | 892                     | 992   | 933 | 164                      | 186 | 176 | 7                     | 30 | 11 | ○                 |             |
| 13日  | 867                     | 990   | 926 | 165                      | 190 | 178 | 7                     | 22 | 10 | -                 |             |
| 14日  | 896                     | 983   | 933 | 163                      | 191 | 175 | 6                     | 20 | 9  | ○                 |             |
| 15日  | 884                     | 989   | 941 | 160                      | 192 | 175 | 6                     | 27 | 11 | -                 |             |
| 16日  | 844                     | 975   | 925 | 162                      | 188 | 174 | 8                     | 45 | 14 | ○                 |             |
| 17日  | 836                     | 940   | 900 | 162                      | 184 | 170 | 4                     | 46 | 13 | -                 |             |
| 18日  | 869                     | 965   | 916 | 162                      | 185 | 174 | 7                     | 25 | 12 | ○                 |             |
| 19日  | 649                     | 991   | 894 | 141                      | 190 | 172 | 0                     | 13 | 7  | -                 | 施設運転一時中断    |
| 20日  | 882                     | 963   | 930 | 163                      | 191 | 175 | 5                     | 15 | 6  | ○                 |             |
| 21日  | 888                     | 979   | 929 | 161                      | 188 | 174 | 5                     | 14 | 7  | ○                 |             |
| 22日  | 914                     | 983   | 951 | 164                      | 189 | 177 | 6                     | 11 | 7  | -                 |             |
| 23日  | 908                     | 989   | 954 | 162                      | 185 | 175 | 7                     | 19 | 9  | ○                 |             |
| 24日  | 898                     | 984   | 938 | 159                      | 187 | 176 | 7                     | 35 | 13 | -                 |             |
| 25日  | 918                     | 971   | 942 | 161                      | 190 | 176 | 7                     | 13 | 10 | ○                 |             |
| 26日  | 903                     | 965   | 935 | 160                      | 189 | 178 | 8                     | 14 | 10 | -                 |             |
| 27日  | 907                     | 962   | 935 | 168                      | 190 | 178 | 8                     | 16 | 9  | ○                 |             |
| 28日  | 888                     | 969   | 937 | 165                      | 186 | 177 | 8                     | 17 | 10 | -                 |             |
| 29日  | 896                     | 1,001 | 935 | 167                      | 190 | 176 | 8                     | 38 | 11 | ○                 |             |
| 30日  | 914                     | 998   | 945 | 161                      | 187 | 176 | 7                     | 15 | 9  | -                 |             |
| 31日  | 932                     | 1000  | 958 | 165                      | 190 | 177 | 8                     | 20 | 11 | ○                 |             |
| 測定位置 | 焼却炉中3F炉中温度計<br>(97T207) |       |     | 集塵機入口排ガスライン<br>(97T305)  |     |     | 焼却炉2F煙道<br>(97A503)   |    |    |                   |             |

燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度は連続測定をしています。  
連続測定データは各工場でご覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度

|         | ガスの採取位置 | 採取日            | 測定結果(結果の得られた日:令和元年 10月 15日)     | 測定の結果 |
|---------|---------|----------------|---------------------------------|-------|
| ダイオキシン類 | 焼却炉2F煙道 | 令和元年<br>9月 12日 | 0.00062 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N | 適合    |

|       | ガスの採取位置 | 採取日            | 測定結果(結果の得られた日:令和2年 6月 1日) |                           | 測定の結果 |
|-------|---------|----------------|---------------------------|---------------------------|-------|
| ばい煙濃度 | 焼却炉2F煙道 | 令和2年<br>5月 22日 | 硫黄酸化物                     | 18 ppm                    | 適合    |
|       |         |                | 窒素酸化物                     | 34 ppm                    |       |
|       |         |                | ばいじん                      | 0.0008 g/m <sup>3</sup> N |       |
|       |         |                | 塩化水素                      | 9mg/m <sup>3</sup> N未満    |       |

4. 備考

|  |
|--|
|  |
|--|

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

| 産業廃棄物の種類    | 処分量(t) |
|-------------|--------|
| 汚泥          | 2      |
| 廃油          | 18     |
| 廃酸          | 44     |
| 廃アルカリ       | 9      |
| 廃プラスチック類    | 46     |
| ごみ(木くず、紙くず) | 11     |

2. 燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

| 測定項目 | 燃焼室中のガス温度 (°C)       |     |     | 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(°C) |     |     | 排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm) |    |    | ばいじん除去 (○:実施日) | 備考(運転状況の補足) |
|------|----------------------|-----|-----|----------------------|-----|-----|--------------------|----|----|----------------|-------------|
| 測定日  | 最低                   | 最高  | 平均  | 最低                   | 最高  | 平均  | 最低                 | 最高 | 平均 |                |             |
| 1日   | 886                  | 952 | 911 | 163                  | 184 | 171 | 6                  | 32 | 10 | ○              |             |
| 2日   | 566                  | 966 | 888 | 133                  | 185 | 170 | 0                  | 19 | 6  | —              | 施設一時停止      |
| 3日   | 865                  | 961 | 916 | 163                  | 182 | 171 | 5                  | 8  | 7  | ○              |             |
| 4日   | 883                  | 991 | 933 | 158                  | 188 | 173 | 5                  | 24 | 9  | —              |             |
| 5日   | 897                  | 965 | 941 | 161                  | 187 | 175 | 5                  | 8  | 6  | ○              |             |
| 6日   | 893                  | 963 | 928 | 164                  | 184 | 174 | 5                  | 12 | 6  | ○              |             |
| 7日   | 910                  | 980 | 943 | 161                  | 190 | 178 | 5                  | 11 | 6  | —              |             |
| 8日   | 892                  | 963 | 939 | 163                  | 194 | 177 | 5                  | 18 | 6  | ○              |             |
| 9日   | 22                   | 969 | 189 | 111                  | 181 | 141 | 0                  | 9  | 1  | —              | 施設運転停止      |
| 10日  | —                    | —   | —   | —                    | —   | —   | —                  | —  | —  | —              | 施設定期保全      |
| 11日  | —                    | —   | —   | —                    | —   | —   | —                  | —  | —  | —              | 施設定期保全      |
| 12日  | —                    | —   | —   | —                    | —   | —   | —                  | —  | —  | —              | 施設定期保全      |
| 13日  | —                    | —   | —   | —                    | —   | —   | —                  | —  | —  | ○              | 施設定期保全      |
| 14日  | —                    | —   | —   | —                    | —   | —   | —                  | —  | —  | —              | 施設定期保全      |
| 15日  | —                    | —   | —   | —                    | —   | —   | —                  | —  | —  | —              | 施設定期保全      |
| 16日  | —                    | —   | —   | —                    | —   | —   | —                  | —  | —  | —              | 施設定期保全      |
| 17日  | —                    | —   | —   | —                    | —   | —   | —                  | —  | —  | —              | 施設定期保全      |
| 18日  | —                    | —   | —   | —                    | —   | —   | —                  | —  | —  | —              | 施設定期保全      |
| 19日  | —                    | —   | —   | —                    | —   | —   | —                  | —  | —  | —              | 施設定期保全      |
| 20日  | —                    | —   | —   | —                    | —   | —   | —                  | —  | —  | —              | 施設定期保全      |
| 21日  | —                    | —   | —   | —                    | —   | —   | —                  | —  | —  | —              | 施設定期保全      |
| 22日  | —                    | —   | —   | —                    | —   | —   | —                  | —  | —  | —              | 施設定期保全      |
| 23日  | —                    | —   | —   | —                    | —   | —   | —                  | —  | —  | —              | 施設定期保全      |
| 24日  | —                    | —   | —   | —                    | —   | —   | —                  | —  | —  | —              | 施設性能検査      |
| 25日  | —                    | —   | —   | —                    | —   | —   | —                  | —  | —  | —              | 施設定期保全      |
| 26日  | —                    | —   | —   | —                    | —   | —   | —                  | —  | —  | —              | 施設定期保全      |
| 27日  | —                    | —   | —   | —                    | —   | —   | —                  | —  | —  | —              | 施設定期保全      |
| 28日  | —                    | —   | —   | —                    | —   | —   | —                  | —  | —  | —              | 施設定期保全      |
| 29日  | —                    | —   | —   | —                    | —   | —   | —                  | —  | —  | —              | 施設定期保全      |
| 30日  | —                    | —   | —   | —                    | —   | —   | —                  | —  | —  | —              | 施設定期保全      |
| 測定位置 | 焼却炉中3F炉中温度計 (97T207) |     |     | 集塵機入口排ガスライン (97T305) |     |     | 焼却炉2F煙道 (97A503)   |    |    |                |             |

燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度は連続測定をしています。  
連続測定データは各工場で閲覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度

|         | ガスの採取位置 | 採取日            | 測定結果(結果の得られた日:令和元年 10月 15日)     | 測定の結果 |
|---------|---------|----------------|---------------------------------|-------|
| ダイオキシン類 | 焼却炉2F煙道 | 令和元年<br>9月 12日 | 0.00062 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N | 適合    |

|       | ガスの採取位置 | 採取日            | 測定結果(結果の得られた日:令和2年 2月 3日) |                           | 測定の結果 |
|-------|---------|----------------|---------------------------|---------------------------|-------|
| ばい煙濃度 | 焼却炉2F煙道 | 令和2年<br>1月 23日 | 硫黄酸化物                     | 4 ppm未満                   | 適合    |
|       |         |                | 窒素酸化物                     | 26 ppm                    |       |
|       |         |                | ばいじん                      | 0.0009 g/m <sup>3</sup> N |       |
|       |         |                | 塩化水素                      | 9mg/m <sup>3</sup> N未満    |       |

4. 備考

|  |
|--|
|  |
|--|

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

| 産業廃棄物の種類    | 処分量(t) |
|-------------|--------|
| 汚泥          | 14     |
| 廃油          | 56     |
| 廃酸          | 83     |
| 廃アルカリ       | 18     |
| 廃プラスチック類    | 112    |
| ごみ(木くず、紙くず) | 6      |

2. 燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

| 測定項目 | 燃焼室中のガス温度 (°C)       |      |     | 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(°C) |     |     | 排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm) |    |    | ばいじん除去 (○:実施日) | 備考(運転状況の補足) |
|------|----------------------|------|-----|----------------------|-----|-----|--------------------|----|----|----------------|-------------|
| 測定日  | 最低                   | 最高   | 平均  | 最低                   | 最高  | 平均  | 最低                 | 最高 | 平均 |                |             |
| 1日   | 891                  | 973  | 926 | 158                  | 185 | 173 | 4                  | 26 | 9  | —              |             |
| 2日   | 19                   | 988  | 340 | 105                  | 173 | 150 | 0                  | 11 | 2  | ○              | 施設運転停止      |
| 3日   | —                    | —    | —   | —                    | —   | —   | —                  | —  | —  | —              | 施設運転停止      |
| 4日   | —                    | —    | —   | —                    | —   | —   | —                  | —  | —  | —              | 施設運転停止      |
| 5日   | —                    | —    | —   | —                    | —   | —   | —                  | —  | —  | —              | 施設運転停止      |
| 6日   | —                    | —    | —   | —                    | —   | —   | —                  | —  | —  | —              | 施設運転停止      |
| 7日   | —                    | —    | —   | —                    | —   | —   | —                  | —  | —  | —              | 施設運転停止      |
| 8日   | —                    | —    | —   | —                    | —   | —   | —                  | —  | —  | —              | 施設運転停止      |
| 9日   | —                    | —    | —   | —                    | —   | —   | —                  | —  | —  | —              | 施設運転停止      |
| 10日  | —                    | —    | —   | —                    | —   | —   | —                  | —  | —  | —              | 施設定期保全      |
| 11日  | —                    | —    | —   | —                    | —   | —   | —                  | —  | —  | —              | 施設定期保全      |
| 12日  | —                    | —    | —   | —                    | —   | —   | —                  | —  | —  | ○              | 施設定期保全      |
| 13日  | 475                  | 1003 | 851 | 160                  | 190 | 174 | 0                  | 67 | 25 | ○              | 施設運転開始      |
| 14日  | 883                  | 989  | 923 | 161                  | 188 | 174 | 4                  | 52 | 14 | —              |             |
| 15日  | 884                  | 978  | 931 | 160                  | 192 | 174 | 2                  | 50 | 14 | ○              |             |
| 16日  | 866                  | 960  | 929 | 161                  | 188 | 174 | 4                  | 51 | 10 | —              |             |
| 17日  | 894                  | 972  | 937 | 159                  | 188 | 172 | 4                  | 62 | 10 | ○              |             |
| 18日  | 867                  | 952  | 913 | 161                  | 190 | 173 | 5                  | 33 | 12 | —              |             |
| 19日  | 868                  | 1002 | 911 | 164                  | 182 | 169 | 5                  | 15 | 8  | —              |             |
| 20日  | 860                  | 962  | 915 | 164                  | 186 | 173 | 6                  | 23 | 8  | ○              |             |
| 21日  | 878                  | 958  | 921 | 163                  | 186 | 174 | 6                  | 26 | 8  | —              |             |
| 22日  | 634                  | 959  | 892 | 161                  | 184 | 171 | 3                  | 46 | 12 | ○              | 施設一時停止      |
| 23日  | 485                  | 987  | 786 | 83                   | 181 | 145 | 0                  | 19 | 6  | —              | 施設一時停止      |
| 24日  | 868                  | 945  | 909 | 162                  | 189 | 174 | 5                  | 40 | 12 | —              |             |
| 25日  | 843                  | 963  | 903 | 160                  | 192 | 174 | 6                  | 36 | 14 | ○              |             |
| 26日  | 867                  | 947  | 920 | 160                  | 191 | 174 | 6                  | 56 | 14 | —              |             |
| 27日  | 870                  | 955  | 908 | 160                  | 189 | 172 | 8                  | 43 | 22 | ○              |             |
| 28日  | 666                  | 1014 | 900 | 121                  | 184 | 167 | 0                  | 62 | 16 | —              | 施設一時停止      |
| 29日  | 885                  | 952  | 926 | 152                  | 188 | 177 | 4                  | 16 | 6  | —              |             |
| 30日  | 871                  | 930  | 899 | 161                  | 187 | 173 | 5                  | 46 | 15 | ○              |             |
| 31日  | 887                  | 973  | 920 | 162                  | 187 | 175 | 6                  | 15 | 8  | —              |             |
| 測定位置 | 焼却炉中3F炉中温度計 (97T207) |      |     | 集塵機入口排ガスライン (97T305) |     |     | 焼却炉2F煙道 (97A503)   |    |    |                |             |

燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度は連続測定をしています。  
連続測定データは各工場で閲覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度

|         | ガスの採取位置 | 採取日            | 測定結果(結果の得られた日:令和元年 10月 15日)     | 測定の結果 |
|---------|---------|----------------|---------------------------------|-------|
| ダイオキシン類 | 焼却炉2F煙道 | 令和元年<br>9月 12日 | 0.00062 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N | 適合    |

|       | ガスの採取位置 | 採取日            | 測定結果(結果の得られた日:令和2年 2月 3日) |                           | 測定の結果 |
|-------|---------|----------------|---------------------------|---------------------------|-------|
| ばい煙濃度 | 焼却炉2F煙道 | 令和2年<br>1月 23日 | 硫黄酸化物                     | 4 ppm未満                   | 適合    |
|       |         |                | 窒素酸化物                     | 26 ppm                    |       |
|       |         |                | ばいじん                      | 0.0009 g/m <sup>3</sup> N |       |
|       |         |                | 塩化水素                      | 9mg/m <sup>3</sup> N未満    |       |

4. 備考

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

| 産業廃棄物の種類    | 処分量(t) |
|-------------|--------|
| 汚泥          | 8      |
| 廃油          | 145    |
| 廃酸          | 116    |
| 廃アルカリ       | 20     |
| 廃プラスチック類    | 152    |
| ごみ(木くず、紙くず) | 12     |

2. 燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

| 測定項目 | 燃焼室中の<br>ガス温度 (°C)      |      |     | 集じん器に流入する<br>燃焼ガスの温度(°C) |     |     | 排ガス中の一酸化<br>炭素濃度 (ppm) |    |    | ばいじん除去<br>(○:実施日) | 備考(運転状況の補足) |
|------|-------------------------|------|-----|--------------------------|-----|-----|------------------------|----|----|-------------------|-------------|
| 測定日  | 最低                      | 最高   | 平均  | 最低                       | 最高  | 平均  | 最低                     | 最高 | 平均 |                   |             |
| 1日   | 888                     | 970  | 936 | 160                      | 186 | 173 | 3                      | 24 | 7  | ○                 |             |
| 2日   | 915                     | 987  | 961 | 160                      | 188 | 175 | 3                      | 17 | 5  | ○                 |             |
| 3日   | 904                     | 998  | 950 | 163                      | 189 | 174 | 3                      | 22 | 7  | -                 |             |
| 4日   | 14                      | 959  | 306 | 55                       | 181 | 121 | 0                      | 4  | 1  | ○                 | 施設運転停止      |
| 5日   | -                       | -    | -   | -                        | -   | -   | -                      | -  | -  | -                 | 施設定期保全      |
| 6日   | -                       | -    | -   | -                        | -   | -   | -                      | -  | -  | ○                 | 施設定期保全      |
| 7日   | 437                     | 984  | 856 | 162                      | 192 | 178 | 0                      | 65 | 25 | ○                 | 施設運転開始      |
| 8日   | 870                     | 971  | 923 | 156                      | 189 | 175 | 3                      | 45 | 10 | -                 |             |
| 9日   | 903                     | 979  | 943 | 163                      | 192 | 176 | 3                      | 20 | 6  | ○                 |             |
| 10日  | 892                     | 996  | 944 | 164                      | 190 | 176 | 4                      | 25 | 8  | ○                 |             |
| 11日  | 881                     | 978  | 945 | 164                      | 194 | 176 | 4                      | 30 | 7  | -                 |             |
| 12日  | 888                     | 987  | 942 | 167                      | 192 | 177 | 4                      | 26 | 11 | ○                 |             |
| 13日  | 905                     | 963  | 936 | 165                      | 188 | 175 | 6                      | 25 | 10 | ○                 |             |
| 14日  | 916                     | 967  | 940 | 160                      | 189 | 177 | 7                      | 27 | 10 | -                 |             |
| 15日  | 883                     | 958  | 920 | 156                      | 189 | 171 | 5                      | 27 | 10 | ○                 |             |
| 16日  | 919                     | 972  | 941 | 154                      | 191 | 176 | 6                      | 24 | 10 | -                 |             |
| 17日  | 875                     | 966  | 931 | 155                      | 195 | 175 | 5                      | 18 | 9  | ○                 |             |
| 18日  | 567                     | 998  | 909 | 163                      | 195 | 177 | 0                      | 22 | 7  | -                 | 施設一時停止      |
| 19日  | 887                     | 993  | 942 | 164                      | 193 | 179 | 4                      | 71 | 10 | ○                 |             |
| 20日  | 911                     | 972  | 947 | 165                      | 191 | 176 | 3                      | 15 | 6  | ○                 |             |
| 21日  | 914                     | 981  | 948 | 156                      | 196 | 180 | 3                      | 20 | 7  | -                 |             |
| 22日  | 911                     | 978  | 947 | 164                      | 192 | 176 | 4                      | 45 | 13 | ○                 |             |
| 23日  | 894                     | 980  | 934 | 160                      | 196 | 176 | 5                      | 34 | 7  | -                 |             |
| 24日  | 889                     | 988  | 936 | 156                      | 189 | 175 | 4                      | 18 | 7  | ○                 |             |
| 25日  | 883                     | 1004 | 938 | 163                      | 188 | 174 | 4                      | 25 | 9  | -                 |             |
| 26日  | 884                     | 990  | 942 | 153                      | 185 | 175 | 3                      | 30 | 7  | ○                 |             |
| 27日  | 917                     | 980  | 944 | 164                      | 190 | 179 | 3                      | 14 | 4  | -                 |             |
| 28日  | 889                     | 964  | 930 | 161                      | 183 | 173 | 3                      | 34 | 8  | ○                 |             |
| 29日  | 874                     | 958  | 920 | 160                      | 185 | 171 | 3                      | 20 | 6  | ○                 |             |
|      |                         |      |     |                          |     |     |                        |    |    |                   |             |
|      |                         |      |     |                          |     |     |                        |    |    |                   |             |
| 測定位置 | 焼却炉中3F炉中温度計<br>(97T207) |      |     | 集塵機入口排ガスライン<br>(97T305)  |     |     | 焼却炉2F煙道<br>(97A503)    |    |    |                   |             |

燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度は連続測定をしています。  
連続測定データは各工場で閲覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度

|         | ガスの採取位置 | 採取日            | 測定結果(結果の得られた日:令和元年 10月 15日)     | 測定の結果 |
|---------|---------|----------------|---------------------------------|-------|
| ダイオキシン類 | 焼却炉2F煙道 | 令和元年<br>9月 12日 | 0.00062 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N | 適合    |

|       | ガスの採取位置 | 採取日            | 測定結果(結果の得られた日:令和2年 2月 3日) |                           | 測定の結果 |
|-------|---------|----------------|---------------------------|---------------------------|-------|
| ばい煙濃度 | 焼却炉2F煙道 | 令和2年<br>1月 23日 | 硫黄酸化物                     | 4 ppm未満                   | 適合    |
|       |         |                | 窒素酸化物                     | 26 ppm                    |       |
|       |         |                | ばいじん                      | 0.0009 g/m <sup>3</sup> N |       |
|       |         |                | 塩化水素                      | 9mg/m <sup>3</sup> N未満    |       |

4. 備考

|  |
|--|
|  |
|--|

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

| 産業廃棄物の種類    | 処分量(t) |
|-------------|--------|
| 汚泥          | 4      |
| 廃油          | 113    |
| 廃酸          | 99     |
| 廃アルカリ       | 23     |
| 廃プラスチック類    | 182    |
| ごみ(木くず、紙くず) | 13     |

2. 燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

| 測定項目 | 燃焼室中の<br>ガス温度 (°C)      |      |     | 集じん器に流入する<br>燃焼ガスの温度(°C) |     |     | 排ガス中の一酸化<br>炭素濃度 (ppm) |    |    | ばいじん除去<br>(○:実施日) | 備考(運転状況の補足) |
|------|-------------------------|------|-----|--------------------------|-----|-----|------------------------|----|----|-------------------|-------------|
| 測定日  | 最低                      | 最高   | 平均  | 最低                       | 最高  | 平均  | 最低                     | 最高 | 平均 |                   |             |
| 1日   | -                       | -    | -   | -                        | -   | -   | -                      | -  | -  | -                 | 施設運転停止      |
| 2日   | -                       | -    | -   | -                        | -   | -   | -                      | -  | -  | -                 | 施設運転停止      |
| 3日   | -                       | -    | -   | -                        | -   | -   | -                      | -  | -  | -                 | 施設運転停止      |
| 4日   | -                       | -    | -   | -                        | -   | -   | -                      | -  | -  | -                 | 施設運転停止      |
| 5日   | -                       | -    | -   | -                        | -   | -   | -                      | -  | -  | -                 | 施設運転停止      |
| 6日   | -                       | -    | -   | -                        | -   | -   | -                      | -  | -  | -                 | 施設運転停止      |
| 7日   | 453                     | 995  | 882 | 161                      | 188 | 174 | 0                      | 79 | 33 | ○                 | 施設運転開始      |
| 8日   | 879                     | 989  | 930 | 163                      | 181 | 172 | 8                      | 59 | 24 | -                 |             |
| 9日   | 923                     | 1006 | 972 | 163                      | 192 | 175 | 5                      | 43 | 21 | ○                 |             |
| 10日  | 898                     | 998  | 970 | 163                      | 184 | 172 | 3                      | 67 | 21 | ○                 |             |
| 11日  | 883                     | 995  | 942 | 162                      | 183 | 170 | 5                      | 69 | 20 | -                 |             |
| 12日  | 885                     | 999  | 953 | 158                      | 186 | 172 | 5                      | 41 | 14 | ○                 |             |
| 13日  | 880                     | 972  | 929 | 164                      | 186 | 173 | 5                      | 43 | 12 | ○                 |             |
| 14日  | 865                     | 991  | 934 | 164                      | 190 | 175 | 4                      | 33 | 12 | -                 |             |
| 15日  | 908                     | 999  | 962 | 167                      | 185 | 176 | 5                      | 16 | 8  | ○                 |             |
| 16日  | 917                     | 1003 | 973 | 163                      | 188 | 175 | 5                      | 22 | 9  | ○                 |             |
| 17日  | 892                     | 984  | 957 | 162                      | 184 | 174 | 4                      | 22 | 10 | ○                 |             |
| 18日  | 903                     | 1006 | 961 | 161                      | 184 | 174 | 5                      | 22 | 8  | -                 |             |
| 19日  | 904                     | 996  | 966 | 167                      | 191 | 176 | 5                      | 20 | 7  | ○                 |             |
| 20日  | 908                     | 960  | 935 | 159                      | 187 | 176 | 5                      | 19 | 7  | ○                 |             |
| 21日  | 654                     | 990  | 938 | 161                      | 190 | 175 | 3                      | 27 | 7  | -                 | 施設一時停止      |
| 22日  | 659                     | 1059 | 935 | 124                      | 186 | 171 | 0                      | 30 | 9  | ○                 | 施設一時停止      |
| 23日  | 920                     | 997  | 970 | 165                      | 185 | 173 | 3                      | 29 | 9  | ○                 |             |
| 24日  | 952                     | 993  | 974 | 160                      | 190 | 177 | 4                      | 25 | 8  | -                 |             |
| 25日  | 913                     | 987  | 964 | 161                      | 186 | 173 | 4                      | 17 | 6  | ○                 |             |
| 26日  | 946                     | 1004 | 972 | 160                      | 196 | 175 | 4                      | 32 | 8  | ○                 |             |
| 27日  | 936                     | 1005 | 972 | 163                      | 187 | 174 | 4                      | 34 | 9  | -                 |             |
| 28日  | 920                     | 976  | 944 | 161                      | 187 | 174 | 4                      | 25 | 7  | ○                 |             |
| 29日  | 885                     | 954  | 920 | 165                      | 195 | 176 | 4                      | 42 | 8  | -                 |             |
| 30日  | 862                     | 984  | 940 | 164                      | 185 | 177 | 4                      | 20 | 6  | ○                 |             |
| 31日  | 909                     | 980  | 950 | 157                      | 195 | 175 | 3                      | 16 | 5  | -                 |             |
| 測定位置 | 焼却炉中3F炉中温度計<br>(97T207) |      |     | 集塵機入口排ガスライン<br>(97T305)  |     |     | 焼却炉2F煙道<br>(97A503)    |    |    |                   |             |

燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度は連続測定をしています。  
連続測定データは各工場でご覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度

|         | ガスの採取位置 | 採取日            | 測定結果(結果の得られた日:令和元年 10月 15日)     | 測定の結果 |
|---------|---------|----------------|---------------------------------|-------|
| ダイオキシン類 | 焼却炉2F煙道 | 令和元年<br>9月 12日 | 0.00062 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N | 適合    |

|       | ガスの採取位置 | 採取日            | 測定結果(結果の得られた日:令和元年 9月 20日) |                             | 測定の結果 |
|-------|---------|----------------|----------------------------|-----------------------------|-------|
| ばい煙濃度 | 焼却炉2F煙道 | 令和元年<br>9月 12日 | 硫黄酸化物                      | 5 ppm未満                     | 適合    |
|       |         |                | 窒素酸化物                      | 44 ppm                      |       |
|       |         |                | ばいじん                       | 0.0065 g/m <sup>3</sup> N未満 |       |
|       |         |                | 塩化水素                       | 10mg/m <sup>3</sup> N未満     |       |

4. 備考

|  |
|--|
|  |
|--|